

8 olulist tuleohutusnõuet, mis aitavad Teil ohutust oma korteriühistus hinnata

Mida vaadata?	Kuidas peab olema?	Kas on korras?
Evakuatsiooniteed	Evakuatsioonitee on vaba ja võimaldab majast kiiret väljapääsu. Trepikojas ja koridoris ei hoita põlevmaterjale (nt mööblit, jalgrattaid, lapsevankreid, ehitusmaterjali).	☐
Evakuatsioonipääsud	Välisuks, keldriuks ja ühiskasutuses olevad ukSED on seestpoolt võtmeta avatavad (nt avamisnupuga).	☐
Keldrist on moodustatud tule tõkkesektsioon	Keldrist on moodustatud omaette tule tõkkesektsioon. Trepikotta avanev keldriuks on tule tõkkeuks, üldjuhul EI 60.	☐
	Korterite uste väljavahetamisel on paigaldatud tule tõkkeuksed, tähisega vähemalt EI 30.	☐
Küttesüsteem	Kutseline korstnapühkija on küttesüsteemid puhastanud vähemalt 1x aastas.	☐
	Ehitisel paiknevad küttesüsteemid on seaduslikud (kajastatud ehitusregistris soojavarustuse liigina).	☐
Elektripaigaldised	Teostatud on ühiskasutuses olevate ruumide elektripaigaldiste audit: - enne 2000. a ehitatud/renoveeritud 1x 5 aasta jooksul; - pärast 2000. a 1x 10 aasta jooksul.	☐
Hooneväline põlevmaterjali ladustamine	Põlevmaterjali ladustatakse hoonest ohutul kaugusel, mis üldjuhul on 4 m.	☐
	Jäätmekonteiner asub hoonest vähemalt 2 m kaugusel.	☐
Päästemeeskonna juurdepääs	Sõidukite parkimine on korraldatud nii, et päästesõiduk pääseb kiiresti iga abivajajani. Juurdepääsutee on vaba vähemalt 3,5 m laiuses ja 4,5 m kõrguses.	☐
Tuleohutuspaigaldised	Hoonel, kus projekti järgi on ette nähtud tuleohutuspaigaldised (nt turvavalgustus, suitsu eemaldamise seadmed, tulekahjusignalisatsioon, piksekaitse) on need regulaarselt kontrollitud ning hooldatud.	☐